



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Καβάλα, 23-01-2015

Αριθ. πρωτ.: 499

Ταχ. Διευθ/ση : Τέρμα Ιοκάστης, Καβάλα

Τ.Κ. : 65404

Πληροφορ. : Ν. Μάτσικας

Τηλ. : 2510241913

Fax : 2510241997

e-mail: [kpron.amth@1188.syzefxis.gov.gr](mailto:kpron.amth@1188.syzefxis.gov.gr)

### Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

**Για Εγκατάσταση δικτύου ισχυρών-ασθενών ρευμάτων για το βοηθητικό κτίριο του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. .**

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε συνέχεια της αριθμ. θέματος 3<sup>ο</sup>/2<sup>AB</sup>/21<sup>ης</sup> Συνεδρίασης/05-12-2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγκατάσταση δικτύου ισχυρών-ασθενών ρευμάτων για το βοηθητικό κτίριο του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων και οι εγκαταστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας, με καταληκτική ημερομηνία την **Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015**.

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι υφιστάμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του υπάρχοντος κτιρίου έχουν κατασκευαστεί πριν 40 περίπου έτη και θα αποξυλωθούν. Ό,τι δεν δύναται να αποξηλωθεί θα παραμείνει εντός των τοιχών του κτιρίου. Η νέα ηλεκτρική εγκατάσταση αφορά τα ισχυρά και ασθενή ρεύματα.

#### Α.Ισχυρά ρεύματα

- Όλα τα καλώδια θα οδεύσουν εντός διπλής σχάρας καλωδίων 200x50 και 100x50 (για τα ισχυρά και τα ασθενή ρεύματα). Η σχάρα θα καλυφθεί από την ψευδοροφή του διαδρόμου.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας θα είναι τύπου JIVV-U(NYY), τα οποία θα οδεύουν εντός των σχαρών.
- Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας θα είναι στεγανός εξωτερικός το ίδιο και ο πίνακας λεβητοστασίου.

- Το διακοπτικό υλικό των πινάκων θα είναι ABB ή SIEMENS ή αντίστοιχο ευφώνως γνωστού εργοστασίου.
- Τα καλώδια, τα οποία θα οδεύσουν όπισθεν των γυψοσανίδων, θα τοποθετηθούν σε σπιράλ σωλήνες ενισχυμένου τύπου.
- Τα κουτιά πριζών διακοπών, τα οποία θα τοποθετηθούν οι πριζοδιακόπτες θα είναι ειδικά κουτιά γυψοσανίδας (χρώματος πορτοκαλί).
- Τα καλώδια εντός του λεβητοστασίου θα τοποθετηθούν εντός σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου.
- Δεν επιτρέπεται εμφανής όδευση καλωδίου, εκτός των κάθετων οδεύσεων τροφοδοσίας των μηχανημάτων.
- Δεν επιτρέπεται όδευση καλωδίου εντός πλαστικού καναλιού ορθογωνικής διατομής εφόσον το πλαστικό κανάλι είναι εμφανές.

#### B. Ασθενή ρεύματα

- Τα καλώδια τηλεφώνου και data θα είναι UTP cat 6. κατά τα λοιπά ισχύουν ότι και στα ισχυρά ρεύματα.

Γενικά:

Όλα τα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν την ένδειξη CE. Θα ισχύσουν οι κανονισμοί DIN, IEO(της Ε.Ε.) και όπου είναι δυνατόν ΕΛΟΤ HD 384.

■ Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί τον υπο ανακαίνιση χώρο ώστε να λάβει γνώση των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών. Για την επίσκεψη θα εκδοθεί βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η μη προσκόμιση της βεβαίωσης είναι λόγος αποκλεισμού. Η τιμή εκκίνησης θα είναι 9.900€ με ΦΠΑ. Στο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και ο ΦΠΑ.

Στην προσφορά θα περιγράφεται και ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών (το μέγιστο 30 ημέρες).

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να καταθέσουν μέχρι τις 29-01-2015 στην γραμματεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επί της οδού Τέρμα Ιοκάστης στην πόλη της Καβάλας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2510241913, κατά τις ώρες 8:00-14:00

Η Πρόεδρος του ΚΚΠ  
ΑΜΘ

Μαρίνα Φιλιππίδου