



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Καβάλα, 28/ 9/ 2015  
Αρ. Πρωτ. : 6901

Ταχ. : Τέρμα Ιοκάστης  
Διεύθυνση : Καβάλα  
Ταχ. Κωδ. : 65404  
Τηλέφωνο : 2510241913  
Φαξ : 2510241997

**ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση σωληνώσεων λεβητοστασίου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ».**

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την αριθμ.5<sup>ο</sup> απόφαση του τρέχοντος θέματος της 34<sup>ης</sup> συνεδρίασης του 2015 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των **14.760,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την αντικατάσταση σωληνώσεων λεβητοστασίου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας**

**Τεχνική Περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές**

- Αποξήλωση του συνόλου των σωληνώσεων του λεβητοστασίου ,απομάκρυνση τους από τον χώρο και εναπόθεση τους σε χώρο που θα υποδειχθεί .
- Καθαρισμός του χώρου του λεβητοστασίου
- Εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο νέων συλλεκτών εισαγωγής -επιστροφής και νέων σωληνώσεων τροφοδοσίας του κεντρικού δικτύου θέρμανσης και του υφιστάμενου boiler.
- Τοποθέτηση τριόδων βανών αντιστάθμισης συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων λειτουργίας τους .
- Συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση νέων κυκλοφορητών ,νέων βανών ,θερμομέτρου ,μανομέτρου ,εξαεριστικών και λοιπών παρελκόμενων.
- Δοκιμές στεγανότητας .
- Γενική δοκιμή και παράδοση του νέου συστήματος σε λειτουργία.
- Όλα τα υλικά θα είναι προμήθεια του αναδόχου και θα είναι κατασκευασμένα σε χώρα της Ε.Ε .
- Διατομές των σωληνώσεων από 4” έως 1 ¼ ” όπως φαίνονται στο σκαρίφημα το οποίο θα είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου .

- Στις απολήξεις των συλλεκτών θα τοποθετηθούν ειδικά caps που διατίθενται στο εμπόριο
- Τα μήκη των σωληνώσεων είναι δυνατό να μεταβληθούν ελαφρά ανάλογα με τη διάταξη της όλης κατασκευής χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο πρόσθετης αμοιβής του αναδόχου
- Διατομές συλλεκτών 6” και 5 ” αντίστοιχα
- Ολες οι σωληνώσεις θα είναι μαύρες βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα)
- Οι βάνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φλατζωτές είτε τύπου πεταλούδας (butterfly)
- Οι κυκλοφορητές θα είναι κατασκευής ευφήμως γνωστού εργοστασίου
- Τα μανόμετρα 4 τεμ. θα είναι ευανάγνωστα από μακριά διαμέτρου 10cm και θα τοποθετηθούν σε σωλήνα  $\frac{1}{2}$  ” αντίστοιχη βάνα balle valve.Ο σωλήνας αυτός θα σχηματίζει «σαλίγκαρο»
- Τα θερμόμετρα θα είναι επίσης στρογγυλά ,ευανάγνωστά διαμέτρου 10 cm . Ενα από τα θερμόμετρα θα είναι υδραργυρικό τύπου με βαθμονόμηση θερμομέτρου 0-100° C
- Θα ληφθεί μέριμνα ώστε η κατασκευή να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και εύχρηστη.

## **ΓΕΝΙΚΑ**

Της προσφοράς θα προηγηθεί επίσκεψη των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού οι οποίοι θα λάβουν γνώση του χώρου καθώς επίσης και να προμετρήσουν τα μήκη των σωληνώσεων . Πριν την επίσκεψη τους θα τους παραδίδεται μονογραμμικό διάγραμμα του δικτύου των σωληνώσεων . Η επίσκεψη θα βεβαιώνεται από την Δ/ντρια του Παραρτήματος και κατόπιν τούτου θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία του Κέντρου η οποία πρέπει να κατατεθεί μαζί με την προσφορά .Η έλλειψη βεβαίωσης επιφέρει αποκλεισμό.

## **Τιμή εκκίνησης 14.760€ με ΦΠΑ**

Στην προσφορά θα περιγράφεται και ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ο οποίος λόγω της χειμερινής περιόδου θα είναι 10 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία εγκατάστασης. Ως ημερομηνία εγκατάστασης ορίζεται η πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιόκτητου συμφωνητικού.

## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να καταθέσουν μέχρι τις **2-10-2015** στην γραμματεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επί της οδού Τέρμα Ιοκάστης στην πόλη της Καβάλας , με τηλέφωνο επικοινωνίας 2510241913 , κατά τις ώρες 8:00-14:00

Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς **μέχρι και 14:00 το μεσημέρι**, στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του **Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης** επι της οδού Τέρμα Ιοκάστης στην Καβάλα. Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής :

- Αναγραφή των στοιχείων του υποψηφίου(επωνυμία –διεύθυνση-τηλέφωνα)
- Ένδειξη:

## **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**« για την αντικατάσταση σωληνώσεων λεβητοστασίου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».**

Εντός του φακέλου προσφοράς, πρέπει να περιέχονται τα εξής :

- Οικονομική προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτηριάδης Σωτήρης